

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»

№ РОСС RU.0001.11ПБ68

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа по сертификации

Грецкий Н.М.

инициалы, фамилия

« 08 » 06 2023 г.

РЕШЕНИЕ

№ 20-ОС/08-06/23 от 08.06.2023

по заявке на проведение сертификации продукции

В результате рассмотрения заявки № 20-ОС/08-06/23 от 08.06.2023 г.:

поданной от заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ БЭТТЕРИЗ",

ОГРН: 1197746509234

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

125284, Россия, Москва, 125284, Хорошёвское шоссе, дом 32А, 4 этаж, помещение № VIa, офис № 415/2

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) /место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес места осуществления деятельности:

125284, Россия, Москва, 125284, Хорошёвское шоссе, дом 32А, 4 этаж, помещение № VIa, офис № 415/2

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +74951458585

Адрес электронной почты: sales@energon.ru

на проведение сертификации продукции:

Аккумуляторные батареи свинцово-кислотные герметизированные, торговых марок: «Delta», «Delta battery», «Asterion», «Delta Xpert», «Security Force», «OPTIMUS», «TIEBER», «ВОСТОК», «BATTBEE», «XYC», «OUTDO», «Asterion Xpert», серии: DHB, DT, DTM, DTM L, DTM I, HR, HR W, HRL, HRL X, HRL W, GL, FT, FT M, GEL, FTS X, GS, GSC, SF, ST, STC, DTS, CG, ES, HTB, GX, OpzV, OpzS, OP, TIEBER FT, CK, CX, TC, CGD, CGL, BT, XYC, OT, FT, FT B, FTB X, HW

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)

иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

выпускаемой в соответствии с:

Технической документацией изготовителя

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Код ТН ВЭД: 8507 20 800 8

Код ОКПД2: 27.20.22.000

Наименование типа объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Международный код GTIN (Global Trade Item Number):

глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN) (при наличии, по выбору заявителя)

изготовителем:

«Vietnam Center Power Tech Co., Ltd»

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

Road 5c, Nhontrach 2 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

ГЛОНАСС: 10.725884°, 106.924161°

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств – членов Евразийского экономического союза)

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Road 5c, Nhontrach 2 Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Вьетнам

филиалы:

«SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO., LTD»

Center Power Industrial Park, Tongfu Industrial District, Dapeng Town, Shenzhen, 518120 PR China, Китай

«Hubei Center Power Tech. Co. Ltd»

Jingshan Industrial Park Jingmen city Hubei Province, PC 437403, China, Китай

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

ГЛОНАСС: 10.725884°, 106.924161°

ГЛОНАСС: 22.654577°, 114.105739°

ГЛОНАСС: 31.022075°, 113.123882°

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств – членов Евразийского экономического союза)

представленных заявителем документов:

Техническая документация изготовителя;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО "СМАРТ БЭТТЕРИЗ";

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "СМАРТ БЭТТЕРИЗ";

Контракт № VNVIET/SB-01 от 17.05.2020 г.

Доверенность № 2575 от 23.12.2022 г.

перечень документов, представленных заявителем

и результатов их оценивания

Заявителем представлена вся необходимая документация, достаточная для проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

К заявленной на сертификацию продукции Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности не установлены требования пожарной безопасности. На основании п. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и п. 4 ст. 145 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации.

результаты оценки документов, представленных заявителем, критерии и условия возможности отнесения заявленной продукции к типовому образцу, необходимость и

возможность проведения сертификации по типовому образцу

ОРГАНом ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов)

2. Причина отказа:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г) не содержит требований пожарной безопасности в отношении заявленной продукции.

Мотивированный отказ в проведении обязательной сертификации оформленный в соответствии с требованиями, установленными в техническом регламенте (технических регламентах)

3. Дополнительная информация

Номер телефона изготовителя: +86-755-6685 1118

Полностью заряженные аккумуляторы в заводской упаковке могут храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20С до 60С, среднемесячной относительной влажности не более 80% при температуре +25С. При вводе в эксплуатацию и эксплуатации аккумуляторов следует руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Аккумуляторы сохраняют рабочие параметры при воздействии вибрации на частоте 25 Гц с ускорением 19,6 м/с² в течение 30 мин

Эксперт

подпись

Сергеева Ю.С.

фамилия, инициалы